

2023年2月27日

お客様・関係先 各位

ホクサン株式会社

弊社北広島工場の水和剤製造ラインにおける火災発生について（お詫び）

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2月20日（月）、弊社北広島工場・散剤工場・水和剤製造ラインにおいて火災が発生し、現在、当該製造ラインの稼働を一時的に停止しておりますのでお知らせいたします。発火の発生経過、被害状況、および再稼働については下記の通りです。

一部製品につきましては供給遅延を回避できず、お客様・関係先には多大なるご迷惑をお掛けする事となり、深くお詫び申し上げます。

復旧・再稼働後の製品供給状況については改めてお知らせいたしますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 発生日時： 2023年2月20日（月）午前10時10分。
発火後、初期消火実施とともに消防署へ通報。
同日、午前11時00分、消防署による完全消火確認。
2. 発生場所： 北広島工場・散剤工場・水和剤製造ライン。
3. 発生原因： 調査中。
4. 被害状況： 建屋に影響は無し。水和剤ラインの混合機と粉碎機をつなぐ配管（1本）が焼失。負傷者なし。
5. 工場稼働： ① 液剤工場、液剤第2工場（FL）、粒剤工場、培土工場は通常通り稼働。
② 水和剤製造ラインは、現在復旧作業中。動作確認後、3月7日（火）より再稼働予定。

以上